



EN Installation instructions for
1200 A / 50 mV shunt

When installing a different shunt, it is necessary to change the Voltage and Ampere coefficients of the battery monitor. The values of Functions F6.1 (Shunt Amp Rating) and F6.2 (Shunt milliVolt Rating) must be updated!

For the 1200 A / 50 mV shunt :

F6.1 = 1200 A
F6.2 = 50 mV

NL Installatie instructies voor de
1200 A / 50 mV shunt

Wanneer er een nieuwe shunt wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk dat de shunt spannings- en stroom coëfficiënten worden aangepast. Hierbij dienen de Functies F6.1 (Shunt Ampere Rating) en F6.2 (Shunt milliVolt Rating) te worden gewijzigd!

Voor de 1200 A / 50 mV shunt geldt :

F6.1 = 1200 A
F6.2 = 50 mV

DE Hinweis für die Installation des
Shunt 1200A / 50mA

Der Strom- und Spannungskoeffizient des Batteriemonitor, müssen bei einer Neuinstallation des Shunt angepasst werden. Die Werte der Funktion F6.1 (Shunt-Stromwert) und F6.2 (Shunt Millivoltwert) müssen daher aktualisiert werden!

Für die 1200 A / 50 mV Shunt :

F6.1 = 1200A
F6.2 = 50mV

FR Notice pour l'installation du
Shunt 1200 A / 50 mV

Il est nécessaire d'adapter les coefficients d'ampère et de tension du Contrôleur de Batterie lors de l'installation d'un nouveau Shunt. Les données des Fonctions F6.1 (Shunt Coefficient Ampère) et F6.2 (Shunt coefficient Millivolt) doivent donc être mises à jour!

Pour Shunt 1200 A / 50 mV :

F6.1 = 1200 A
F6.2 = 50 mV

ES Aviso para la instalación del
Shunt 1200 Tiene / 50 mV

Es necesario adaptar los coeficientes de amperios y de tensión del controlador de batería al momento de la instalación de un nuevo Shunt. ¡ Los datos de la Función F6.1 (Coeficiente de corriente del Shunt) y F6.2 (Coeficiente Shunt en miliVolt) deben ser actualizados!

Para Shunt 1200 A / 50 mV :

F6.1 = 1200 A
F6.2 = 50 mV